



№ РОСС RU.HB78.H03087
срок действия с 05.05.2026 г. по 04.05.2029г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Акционерное общество
«ПАВЛОВСК НЕРУД»
396446 Воронежская обл., Павловский
р-он, с. Елизаветовка

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 22

Выдан «31» мая 2026 года

1. Щебень из плотных горных пород (гранитов) фракции свыше 40 до 70 мм Шкурлатовского месторождения
2. ГОСТ 8267-93
- 3.

4. Дата отгрузки « » 20 г. кол-во тонн

5. № партии № накладной

6. Результаты лабораторных испытаний:

6.1 Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d наим.	0,5 (d наим. + D наиб.)	D наиб.	1,25 D наиб.
	40	60	70	90
Полные остатки на ситах, % по массе	96,2	31,5	6,9	0,0

6.2 Содержание:

6.2.1 зёрен пластинчатой и игловатой формы 14,5 2 группа %

6.2.2 пылевидных илистых и глинистых частиц 0,54 в том числе глины в комках 0,0 %

6.2.3 зёрен слабых пород 0,0 %

6.2.4 вредных компонентов: см. приложение

6.3 Марка щебня по дробимости 1400

6.4 Марка щебня по истираемости И1

6.5 Марка щебня по морозостойкости F300

6.6 Насыпная плотность для перевода количества материала из ед.массы в объёмные 1,38т/м³

6.7 Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) 273,80 Бк/кг

Первый класс использования (протокол № 36-01-20/00221-26 от 26.01.2026г)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

6.8 Устойчивость структуры щебня против распадов 0,30 %

6.9 Истинная плотность 2,76 г/см³

6.10 Средняя плотность 2,67 г/см³

6.11 Водопоглощение щебня 0,11 %

Заключение: Щебень фракции от 40 до 70 мм соответствует требованию ГОСТ 8267-93.

Мастер контрольный ОТК

