



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Акционерное общество
«ПАВЛОВСК НЕРУД»
396446 Воронежская обл., Павловский
р-он, с. Елизаветовка

№ РОСС RU.HB78.H03082
срок действия с 05.05.2026 г. по 04.05.2029г..

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 656

Выдан «31» мая 2026 год

1. Смесь щебёночно-песчаная С7

2. ГОСТ 25607-2009

3.

4. Дата отгрузки « » 20 г. кол-во тонн

5. № партии № накладной

6. Наименование горной породы: граниты Шкурлатовского месторождения

7. Результаты лабораторных испытаний:

7.1 Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05
Полные остатки на ситах, % по массе	0,6	11,8	37,2	53,5	92,7	96,8	99,0

7.2 Содержание:

7.2.1 зёрен пластинчатой и игловатой формы 20,6 %

7.2.2 пылевидных илистых и глинистых частиц 5,6 %

7.2.3 глины в комках 0,0 %

7.3 Марка щебня по дробимости 1400

7.4 Марка щебня по морозостойкости F 300

7.5 Марка по водостойкости В₁

7.6 Марка по пластинчатости Пл1

7.7 Насыпная плотность для перевода количества материала из ед. массы в объёмные 1,40 т/м³
при влажности 2,6 %

7.8 Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) 264,7 Бк/кг

Первый класс использования (протокол № 36-01-20/00230-26 от 26.01.2026г)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

7.9 Устойчивость структуры щебня против распадов 0,30 %

Заключение: Смесь щебёночно-песчаная С7 соответствует требованию ГОСТ25607-2009

Мастер контрольный ОТК



Ильбина Е.И.